



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
 Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
 чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Краснодарскому краю
 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Брюховецкого района
 352750, ст. Брюховецкая, ул. Привокзальная, 2 Б, тел: 8(86156) 2-12-12, E-mail: ond43_kk@mail.ru

Предписание № 24/1/4

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №11 имени А.В. Кривоноса с. Свободного муниципального образования Брюховецкий район

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 24 от «25» марта 2019 г. главного (заместителя главного) государственного инспектора Брюховецкого района по пожарному надзору, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 09 ч. 00 мин. «1» апреля 2019 г. по 10 ч. 00 мин. «11» апреля 2019 г. проведена плановая / выездная проверка в отношении: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №11 имени А.В. Кривоноса с. Свободного муниципального образования Брюховецкий район, фактически осуществляющего деятельность по адресу(ам): Брюховецкий район, с.Свободное, ул. Ленина 9.

проверку проводил(а):

Саушко Андрей Александрович - Старший инспектор ОНД и ПР Брюховецкого района, эксперты не привлекаются

совместно с: Кравцова Елена Ивановна, директор

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	отсутствуют устройства для самозакрывания дверей лестничных клеток на втором этаже здания	Постановление правительства РФ № 390 п.3 СП 1.13130.2009	10.08.2019	КОПИЯ ВЕРНА ДИРЕКТОР КРАВЦОВА Е.И. «10» 04 2019г.

